

Brandschutz und Sicherheitstechnik

VdS Schadenverhütung • Postfach 100753 • 50477 Köln

C.A.T.S Software GmbH
 Poststraße 9
 64293 Darmstadt

Hausanschrift:
 VdS Schadenverhütung
 Brandschutz und Sicherheitstechnik
 Amsterdamer Str. 172
 50735 Köln

Ihr Ansprechpartner:
 Michael Schmidt
 mschmidt@vds.de
 Tel.: (0221) 77 66 - 329
 Fax: (0221) 77 66 - 510

Ihre Nachricht

Unser Zeichen

Datum

Sdt

21.07.2004

**Überprüfung des EDV-Programms zur Berechnung von Sprinkleranlagen
 - C.A.T.S Sprinkler Berechnung SimoWin Version 2004,1,0,0 -**

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf Basis des Richtlinienentwurfs „Zertifizierung von Programmen zur Hydraulikberechnung von Wasserlöschanlagen und Gaslöschanlagen“, Stand 05/2001, wurde das von Ihnen vorgelegte Programm stichpunktartig überprüft.

Das Programm erfüllt die in dem Richtlinienentwurf festgelegten Anforderungen an Genauigkeiten der Berechnung und kann für die Berechnung von Sprinkleranlagen nach VdS 2092 oder VdS CEA 4001 sowie Sprühwasserlöschanlagen nach VdS 2109 eingesetzt werden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
 VdS Schadenverhütung



i.V. Dr. J. Böke



i. A. M. Schmidt